

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 2144 SKAT-V.24DC-18 Rack	AccordТес ББП-20
Код ДИАС	33013	55545
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 000 руб.	1 573 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,4	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x88x415	164x167x72
Выходное напряжение, В	27,7	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27,5	13,6
Диапазон входного напряжения, В	187-250	110-250
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	26-100	7
Ток заряда АКБ, А	18	1
Ток нагрузки, А	18	2
Класс защиты	IP20	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Нет
Производитель	Бастион	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Корпус	—	Металлический
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.