

Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 857 SKAT-V.24DC-18 исп. 5000	Бастион 90 SKAT-1200
Код ДИАС	33014	31577
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	61 200 руб.	13 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	2,3
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	460x192x438	228x284x119
Выходное напряжение, В	27,7	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27,5	13,4
Диапазон входного напряжения, В	180-250	150-250
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17-38	7-17
Ток заряда АКБ, А	9,7	0,65
Ток нагрузки, А	18	5
Класс защиты	IP20	IP20
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Бастион	Бастион

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 14:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.