

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 121 СКАТ-1200 исп. 6	AccordТес ББП-60 исп. 1
Код ДИАС	33026	63692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 900 руб.	2 196 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,7	—
Рабочая температура, С°	-40...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	412x145x336	168x195x83
Выходное напряжение, В	13,8	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	12,6	13,7
Диапазон входного напряжения, В	170-250	110-250
Количество АКБ	1	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7-12	7
Ток заряда АКБ, А	0,65	1
Ток нагрузки, А	4	6
Класс защиты	IP56	—
Производитель	Бастион	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Пластиковый	Пластиковый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.