

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332714	CyberPower UT650EG
Код ДИАС	35692	41061
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 767 руб.	4 671 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,67	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	84x174x280
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	2430 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	6	4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	Schuko x 3
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ± 3, 60 ± 3
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	390
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	CyberPower
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	650	650
Активная мощность, Ватт	390	390
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7

Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.