

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332714	CyberPower BS650E
Код ДИАС	35692	67732
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 767 руб.	10 107 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,67	4,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	167x118x288
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	6	4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ± 5 (Автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	7	5
USB-порт	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	650	650
Активная мощность, Ватт	390	390
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.