

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 343766	Импульс BR19S161
Код ДИАС	35707	91407
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 762 руб.	65 200 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	35,5	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	440x130x580
Количество АКБ	12	16
Ёмкость каждой АКБ, Ач	7,2	9
Номинальная ёмкость модуля, Ач	14,4	—
Номинальное напряжение, В	72	192
Производитель	PowerCom	Импульс
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.