

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)	AccordТес ББП-30 исп. 1
Код ДИАС	35780	41004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 758 руб.	2 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	165x211x90	170x240x80
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,2	13,7
Диапазон входного напряжения, В	150-250	110-250
Ток нагрузки, А	2	3
Класс защиты	IP30	—
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Болид	AccordТес
Количество АКБ	—	1
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.