

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ZKTeco MB360 [ID]	ZKTeco PA10 [ЕМ]
Код ДИАС	36307	21252
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	37 770 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,38	0,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	167,5х148,8х32,2	256,5х93х51,1
Интерфейс связи	TCP/IP, USB хост, WiFi (опция)	RS-485, USB, Ethernet
Память журнала событий	100 000	150 000
Память карт	2 000	—
Память шаблонов лиц	1 500	—
Память шаблонов отпечатка пальцев	2 000	3 000
Размер экрана, "	2,8	2,4
Тип идентификаторов	Карта, отпечаток пальца, лицо, пароль	Распознавание вен, отпечатки пальцев
Тип терминала	Гибридная идентификация	Биометрический
Память шаблонов ладони	—	800
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Wi-Fi	Нет	Нет
Измерение температуры	Нет	Нет
Производитель	ZKTeco	ZKTeco

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.