

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-K1T673DWX	HiWatch ACT-T1342MW
Код ДИАС	36430	23784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	29 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110,5x209,2x24	91,3x181,3x24,5
Интерфейс связи	Wiegand, RS-485	Wiegand
Память журнала событий	150 000	100 000
Память карт	50 000	1 000
Память шаблонов лиц	10 000	500
Память шаблонов отпечатка пальцев	10 000	—
Размер экрана,"	7	2,4
Тип идентификаторов	Лицо, отпечаток пальца, карта	Лицо, карта
Wi-Fi	Нет	Да
Производитель	Hikvision	HiWatch
Вариант исполнения	—	на стену
Тип терминала	—	Гибридная идентификация
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP65	IP65
Измерение температуры	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.