

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 449 SKAT-UPS 600/350	PowerCom 507308
Код ДИАС	36682	35663
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 600 руб.	12 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	6,3
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	10x1420x300	105x168x334
Полная мощность, ВА	600	625
Активная мощность, Ватт	350	375
Защита от всплесков напряжения	Да	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	порт RJ-11	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Влажность, %	0-80 при 25°C	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4	5 x IEC-320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Да	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузк
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	50-60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	170-270	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Производитель	Бастион	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Горячая замена батарей	—	Да
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±1
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
USB-порт	Да	Да

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.