

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)	AccordТес ББП-24 исп.1
Код ДИАС	39045	13459
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 618 руб.	5 801 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	255х310х95	285х490х80
Выходное напряжение, В	13,6	24
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	25
Диапазон входного напряжения, В	150-253	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Класс защиты	IP30	—
Производитель	Болид	AccordТес
Количество АКБ	—	2
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Ток нагрузки, А	3	3
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.