

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)	Болид РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4)
Код ДИАС	39045	18621
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 618 руб.	6 530 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	255х310х95	340х270х100
Выходное напряжение, В	13,6	27
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	27
Ток нагрузки, А	3	1
Количество АКБ	—	2
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Диапазон входного напряжения, В	150-253	150-253
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.