

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)	Бастион 193 ББП РАПАН - 40 исп.2х7
Код ДИАС	39045	54708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 618 руб.	4 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	255х310х95	183х151х196
Выходное напряжение, В	13,6	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	14
Диапазон входного напряжения, В	150-253	187-242
Ток нагрузки, А	3	3,5
Производитель	Болид	Бастион
Количество АКБ	—	2
Тип аккумулятора	—	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые
Ток заряда АКБ, А	—	0,1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.