

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 489 SKAT-UPS 1500 RACK (489)	Бастион 8771 SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	40257	95833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 000 руб.	98 700 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	11,5	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x430	440x86,5x602
USB-порт	Да	Есть (USB/RS232)
Полная мощность, ВА	1 500	2 000
Активная мощность, Ватт	1 350	2 000
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	10	0
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	Основной режим: 46–54/56–64 От АКБ: 50/60 ± 0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-290	При 0–50% нагрузке: 110–300 В При 100 % нагрузке: 176–264 В
Защита АКБ	Да	Сигнализация о низком напряжении
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Емкость, Ач	40-120	—
Количество аккумуляторов	3	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от перегрузок	—	105–125% — отключение через 60 сек 125–130% — отключение через 30 сек >130% — немедленное отключение
Защита от короткого замыкания	—	Блокировка системы
Акустический шум, <дБ	—	55
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.