

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1029746	Импульс JT20201
Код ДИАС	41148	91356
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	25 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	18,5
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x195x364	144x410x215
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 200	1 600
Акустический шум, <дБ	45	50
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-93 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-10	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	4 x Schuko CEE 7	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель	Да
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Частота тока вход, Гц	45-65	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 $\pm$ 5%-15%
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 $\pm$ 0,3 (настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	162-290	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Выходное напряжение, В	220	200/220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	Импульс
Количество аккумуляторов	2	3
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9

АКБ в комплекте	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.