

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-55240/I	OSNOVO PS-24120/I
Код ДИАС	41208	50326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	6 269 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Выходное напряжение, В	55	24
Выходная мощность, Вт	240	120
Выходной ток, А	4,4	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	75x121x110
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Диапазон входного напряжения, В	195-265	195-265
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.