

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-55240/I	TRASSIR TR-PSI52DC240W
Код ДИАС	41208	90803
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	13 250 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-35...+75
Выходное напряжение, В	55	57
Диапазон входного напряжения, В	195-265	90-265
Выходная мощность, Вт	240	250
Выходной ток, А	4,4	4,7
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	0,69
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	40x158x125

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.