

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-55360/I	AccordTec AT-24/30
Код ДИАС	41209	20581
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 344 руб.	1 405 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	75x110x121	127x60x76
Выходное напряжение, В	55	24
Диапазон входного напряжения, В	195-265	110-250
Выходная мощность, Вт	360	—
Выходной ток, А	6,5	3
Производитель	OSNOVO	AccordTec
Вес нетто, кг	—	0,356

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.