

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-55360/I	OSNOVO PS-24120
Код ДИАС	41209	50319
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 344 руб.	3 872 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	75x110x121	170x65x40
Выходное напряжение, В	55	24
Диапазон входного напряжения, В	195-265	100-240
Выходная мощность, Вт	360	120
Выходной ток, А	6,5	5
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.