

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO PS-55360/I	AccordTec AT-12/30
Код ДИАС	41209	67354
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 344 руб.	1 221 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	75x110x121	127x76x60
Выходное напряжение, В	55	12,6
Диапазон входного напряжения, В	195-265	100-240
Выходная мощность, Вт	360	—
Выходной ток, А	6,5	3
Производитель	OSNOVO	AccordTec
Вес нетто, кг	—	0,316

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.