

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТВ-1-18.7.9-43AA-T1-MC1	Cabeus SH-05C-18U60/100
Код ДИАС	41490	16312
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	239 232 руб.	50 139 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	127	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1040x945	600x988x1000
Встроенный вентилятор	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 040	988
Глубина, мм	945	1 000
Полезная глубина, мм	820	900
Ширина, мм	745	600
Класс защиты	IP55	IP20
Передняя дверь	Металл	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	Cabeus
Задняя дверь	—	Металл
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Монтажная единица, U	18	18
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.