

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	Cabeus SH-05F-9U60/45m
Код ДИАС	ЦТВ-1-18.7.6-К3АА-ТК-МС3 41491	91690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	398 488 руб.	16 797 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	120	19
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1040x880	600x501x450
Встроенный кондиционер	Да	Нет
Встроенный обогреватель	Да	Нет
Высота, мм	1 040	501
Глубина, мм	880	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Монтажная единица, U	18	9
Полезная глубина, мм	520	390
Ширина, мм	745	600
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	Cabeus
Задняя дверь	—	Металл
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.