

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	TLK TWC-126060-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	ЦТВ-1-18.7.9-К3АА-ТК-МС3 41492	10326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	408 089 руб.	31 030 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	140	32
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1310x1180	600x636x600
Встроенный кондиционер	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 310	636
Глубина, мм	1 180	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Монтажная единица, U	18	12
Полезная глубина, мм	820	540
Ширина, мм	745	600
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	490
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.