

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТВ-1-30.7.6-43AA-T1-MC1	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	41497	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	273 134 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	147	24,4
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1575x645	600x503x450
Встроенный вентилятор	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 575	503
Глубина, мм	645	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	60
Монтажная единица, U	30	9
Полезная глубина, мм	520	390
Ширина, мм	745	600
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.