

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	ШТВ-1-36.7.6-K3AA-TK-MC3 41503	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	499 556 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	193	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	745x1840x880	600x370x600
Встроенный кондиционер	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 840	370
Глубина, мм	880	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	300
Монтажная единица, U	36	6
Полезная глубина, мм	520	500
Ширина, мм	745	600
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Металл	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	ITK
Задняя дверь	—	Металл
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.