

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	Cabeus SH-05C-18U60/100
Код ДИАС	ШТВ-2-30.10.6-43A3-T1-MC1 41513	16312
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	312 858 руб.	50 139 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	205	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	1045x1575x630	600x988x1000
Встроенный вентилятор	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 575	988
Глубина, мм	630	1 000
Монтажная единица, U	30	18
Полезная глубина, мм	520	900
Ширина, мм	1 045	600
Класс защиты	IP55	IP20
Передняя дверь	Металл	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	Cabeus
Задняя дверь	—	Металл
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.