

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	ШТВ-2-36.10.9-КЗА3-ТК-МСЗ 41527	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	567 521 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	307	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	1045x1840x1180	600x370x600
Встроенный кондиционер	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	1 840	370
Глубина, мм	1 180	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	300
Монтажная единица, U	36	6
Полезная глубина, мм	820	500
Ширина, мм	1 045	600
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Металл	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Производитель	Remer (ЦМО)	ITK
Задняя дверь	—	Металл
Каркас шкафа	—	Разборный
Встроенный вентилятор	Нет	—
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.