

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-42.6.8-44AA-9005	ИТК LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	41525	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 197 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	87	—
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1987x800	600x370x600
Высота, мм	1 987	370
Глубина, мм	800	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	300
Монтажная единица, U	42	6
Полезная глубина, мм	715	500
Задняя дверь	Перфорация	Металл
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Производитель	Remer (ЦМО)	ИТК
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.