

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-42.6.10-44AA-9005	Cabeus SH-05C-18U60/100
Код ДИАС	41527	16312
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 321 руб.	50 139 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	105	—
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1987x1000	600x988x1000
Высота, мм	1 987	988
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	800
Монтажная единица, U	42	18
Полезная глубина, мм	915	900
Задняя дверь	Перфорация	Металл
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Производитель	Remer (ЦМО)	Cabeus
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Глубина, мм	1 000	1 000
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.