

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-42.6.10-44AA-9005	ROXTON R-066WW
Код ДИАС	41527	80971
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 321 руб.	28 180 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	105	—
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x1987x1000	—
Высота, мм	1 987	—
Глубина, мм	1 000	—
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	—
Монтажная единица, U	42	—
Полезная глубина, мм	915	—
Ширина, мм	600	—
Класс защиты	IP20	—
Задняя дверь	Перфорация	—
Исполнение шкафа	Напольный	—
Передняя дверь	Перфорация	—
Стенки	Металл	—
Тип шкафа	Телекоммуникационный	—
Каркас шкафа	Разборный	—
Производитель	Remer (ЦМО)	ROXTON
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.