

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-48.6.6-44AA-9005	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	41530	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 197 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	85	24,4
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x2254x600	600x503x450
Высота, мм	2 254	503
Глубина, мм	600	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	60
Монтажная единица, U	48	9
Полезная глубина, мм	515	390
Задняя дверь	Перфорация	—
Исполнение шкафа	Напольный	Настенный
Передняя дверь	Перфорация	Металл
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.