

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-48.6.6-44AA-9005	REXANT 04-4268-211 Rexant
Код ДИАС	41530	87821
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 197 руб.	52 991 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	85	92
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x2254x600	600x1867x800
Встроенный вентилятор	Нет	Да
Высота, мм	2 254	1 867
Глубина, мм	600	800
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	800
Монтажная единица, U	48	42
Полезная глубина, мм	515	602
Задняя дверь	Перфорация	—
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Производитель	Remer (ЦМО)	REXANT
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.