

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) ШТК-Э-48.6.10-44AA-9005	ИТК LN05-24U66-P
Код ДИАС	41533	81574
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 277 руб.	63 111 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	105	—
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x2254x1000	600x1250x600
Высота, мм	2 254	1 250
Глубина, мм	1 000	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	710	1 000
Монтажная единица, U	48	24
Полезная глубина, мм	915	515
Задняя дверь	Перфорация	—
Производитель	Remer (ЦМО)	ИТК
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Передняя дверь	Перфорация	Перфорация
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.