

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	ИТК LO35-12U66-M55
Код ДИАС	41544 ШТВ-Н-12.6.5-4AAA-T1-МС1	11392
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	151 360 руб.	143 526 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	58	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	-50...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x600x530	660x683x600
Высота, мм	600	683
Глубина, мм	530	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	—
Полезная глубина, мм	480	450
Ширина, мм	620	650
Передняя дверь	Перфорация	Металл
Производитель	Remer (ЦМО)	ИТК
Встроенный вентилятор	Да	Да
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Да	Да
Монтажная единица, U	12	12
Класс защиты	IP55	IP55
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Всепогодный	Всепогодный
Каркас шкафа	Неразборный	Неразборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.