

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	REXANT 04-2309 Rexant
Код ДИАС	ШТВ-Н-15.6.5-4AAA-T1-MC1 41543	88167
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	163 556 руб.	148 075 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	68	140
Рабочая температура, С°	-50...+45	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x800x530	800x2060x1000
Встроенный вентилятор	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	800	2 060
Глубина, мм	530	1 000
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	800
Монтажная единица, U	15	42
Полезная глубина, мм	480	920
Ширина, мм	620	800
Класс защиты	IP55	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Напольный
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Производитель	Remer (ЦМО)	REXANT
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Задняя дверь	—	Металл
Встроенный кондиционер	Нет	—
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.