

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	ITK LS05-42U81-2PP
Код ДИАС	ШТВ-Н-18.6.5-КААА-ТК-МС3 41547	100009
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	340 477 руб.	250 608 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	90	185
Рабочая температура, С°	-50...+45	-40...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x900x790	800x2060x1030
Встроенный кондиционер	Да	Нет
Встроенный обогреватель	Да	Нет
Высота, мм	900	2,6
Глубина, мм	790	1 000
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	1 500
Монтажная единица, U	18	42
Полезная глубина, мм	480	740
Ширина, мм	620	800
Класс защиты	IP54	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Напольный
Передняя дверь	Перфорация	Двухстворчатая перфорированная
Тип шкафа	Всепогодный	Серверный
Производитель	Remer (ЦМО)	ITK
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Неразборный	Неразборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.