

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	ШТВ-Н-18.6.5-КААА-ТК-МС3 41547	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	340 477 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	90	24,4
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x900x790	600x503x450
Встроенный кондиционер	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	900	503
Глубина, мм	790	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	60
Монтажная единица, U	18	9
Полезная глубина, мм	480	390
Ширина, мм	620	600
Класс защиты	IP54	IP20
Передняя дверь	Перфорация	Металл
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Встроенный вентилятор	Нет	—
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.