

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО)	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	ШТВ-Н-18.6.5-КААА-ТК-МС3 41547	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	340 477 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	90	—
Рабочая температура, С°	-50...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	620x900x790	600x370x600
Встроенный кондиционер	Да	—
Встроенный обогреватель	Да	—
Высота, мм	900	370
Глубина, мм	790	600
Максимальная распределенная нагрузка, кг	150	300
Монтажная единица, U	18	6
Полезная глубина, мм	480	500
Ширина, мм	620	600
Класс защиты	IP54	IP20
Передняя дверь	Перфорация	Стекло
Тип шкафа	Всепогодный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Производитель	Remer (ЦМО)	ITK
Задняя дверь	—	Металл
Встроенный вентилятор	Нет	—
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.