

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-30 ТР исп.2	AccordТес ББП-30 исп. 1
Код ДИАС	42962	41004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 410 руб.	2 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,26	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x298x78	170x240x80
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	18	7
Количество АКБ	—	1
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение, В	12,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,7
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Ток заряда АКБ, А	1	1
Ток нагрузки, А	3	3
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordТес	AccordТес

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.