

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-50 ТР исп.1	Болид РИП-12 исп.03 (РИП-12-1/7М2)
Код ДИАС	42964	62430
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 052 руб.	3 754 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0	2,5
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x240x80	200x280x100
Выходное напряжение, В	12,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,6
Диапазон входного напряжения, В	110-250	150-253
Ток заряда АКБ, А	1	—
Ток нагрузки, А	5	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Производитель	AccordТес	Болид
Класс защиты	—	IP30
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.