

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-50 ТР исп.1	AccordTec ББП-60 исп. 1
Код ДИАС	42964	63692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 052 руб.	2 196 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x240x80	168x195x83
Ток нагрузки, А	5	6
Корпус	Металлический	Пластиковый
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение, В	12,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,7
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Ток заряда АКБ, А	1	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.