

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-50 РОЕ	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	42975	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 210 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	43x24x113	195x295x90
Выходное напряжение, В	48	13,6
Диапазон входного напряжения, В	190-265	150-265
Количество АКБ	4	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17/18	17
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Производитель	AccordTec	Болид
Вес нетто, кг	—	2
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Класс защиты	—	IP30
Ток нагрузки, А	5	5
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.