

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-50 РОЕ	Болид РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
Код ДИАС	42975	25824
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 210 руб.	8 420 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	43х24х113	230х320х110
Выходное напряжение, В	48	13,6
Диапазон входного напряжения, В	190-265	150-250
Количество АКБ	4	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17/18	17
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Ток нагрузки, А	5	3
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Корпус	Металлический	Пластиковый
Производитель	AccordТес	Болид
Вес нетто, кг	—	0,5
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Класс защиты	—	IP30

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.