

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-50 РОЕ	Бастион 2029 SKAT-РoE.48DC-120VA
Код ДИАС	42975	36095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 210 руб.	13 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	43х24х113	350х140х247
Выходное напряжение, В	48	54
Диапазон входного напряжения, В	190-265	180-245
Количество АКБ	4	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17/18	7-12
Ток заряда АКБ, А	0,5	1,25
Ток нагрузки, А	5	2
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Корпус	Металлический	Пластиковый
Производитель	AccordТес	Бастион
Вес нетто, кг	—	1,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	54
Тип аккумулятора	—	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые
Класс защиты	—	IP20
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.