

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-50 РОЕ	AccordTec ББП-30 исп. 1
Код ДИАС	42975	41004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 210 руб.	2 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	43x24x113	170x240x80
Выходное напряжение, В	48	12,6
Диапазон входного напряжения, В	190-265	110-250
Количество АКБ	4	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17/18	7
Ток заряда АКБ, А	0,5	1
Ток нагрузки, А	5	3
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.