

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-50 РОЕ	Болид РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4)
Код ДИАС	42975	65764
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 210 руб.	8 009 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	43х24х113	340х270х100
Выходное напряжение, В	48	27
Диапазон входного напряжения, В	190-265	150-253
Количество АКБ	4	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17/18	7
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Ток нагрузки, А	5	3
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Производитель	AccordТес	Болид
Вес нетто, кг	—	2,5
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	27
Класс защиты	—	IP30
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.