

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-12/10-3 DIN	OSNOVO PS-24024
Код ДИАС	42979	50318
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	924 руб.	1 067 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	90x58x18	83x43,5x31
Выходное напряжение, В	12	24
Выходная мощность, Вт	15	24
Выходной ток, А	1,25	1
Производитель	AccordTec	OSNOVO
Диапазон входного напряжения, В	100-240	100-240

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.