

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-12/10-3 DIN	AccordTec AT-12/30
Код ДИАС	42979	67354
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	924 руб.	1 221 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	90x58x18	127x76x60
Выходное напряжение, В	12	12,6
Выходная мощность, Вт	15	—
Выходной ток, А	1,25	3
Вес нетто, кг	—	0,316
Диапазон входного напряжения, В	100-240	100-240
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.