

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-12/20-3 DIN	OSNOVO PS-48024
Код ДИАС	42980	50320
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 363 руб.	1 218 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	90x58x35	43,5x83x66,3
Выходное напряжение, В	12	48
Выходной ток, А	2	0,5
Производитель	AccordTec	OSNOVO
Диапазон входного напряжения, В	100-240	100-240
Выходная мощность, Вт	24	24

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.