

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена               |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>AccordTec AT-12/20-3 DIN</b> | <b>Бастион 868 Моллюск 12/1,5</b> |
| Код ДИАС                        | 42980                           | 56371                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | 1 363 руб.                      | 1 390 руб.                        |
| Наличие                         | под заказ                       | удалённый склад                   |
| Рабочая температура, С°         | -10...+50                       | -30...+40                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 90x58x35                        | —                                 |
| Диапазон входного напряжения, В | 100-240                         | 90-250                            |
| Выходная мощность, Вт           | 24                              | —                                 |
| Выходной ток, А                 | 2                               | 1,3                               |
| Производитель                   | AccordTec                       | Бастион                           |
| Вес нетто, кг                   | —                               | 0,09                              |
| Класс защиты                    | —                               | IP67                              |
| Выходное напряжение, В          | 12                              | 12                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.